

**Bescheinigung zum Erfüllungsgrad der Wärmenutzung**

**A1**

Bescheinigung **des Wärmenetzbetreibers** nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG  
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verb.mit §7 und Anlage VIII EEWärmeG

	MWh	Deckungsanteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungsgrad EG
<b>Wärmeeinspeisung gesamt</b>	26.693			
aus hocheffizienter KWK	12.631	47%	50%	95%
hiervon aus				
fossilem Brennstoff	607	2%	50%	5%
fester / flüssiger Biomasse	-	0%	50%	0%
Biogas	12.024	45%	30%	150%
sonstigen Brennstoffen	-	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern				
hiervon aus				
fester / flüssiger Biomasse	-	0%	50%	0%
Abwärmenutzung	-	0%	50%	0%
Umweltwärme	-	0%	50%	0%
Tiefenethermie	-	0%	50%	0%
<b>Erfüllungsgrad der Ferwärme EGFW</b>				<b>155%</b>

**Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach §3 in Verb. mit §7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt?** **ja**


Zeitraum der Datenbasis 01.01.2012 - 31.12.2014

Die Anlage zur Wärmeerzeugung des Betreibers Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Jahnstrasse 18  
17087 Altentreptow

Anlagenstandort Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Jahnstrasse 18


Verantwortlicher Betriebsleiter Herr Thoma  
 Telefonnummer 03961/22990  
 E-Mailadresse j.thoma@wdg-altentreptow.de

Diese Bescheinigung ist gültig bis 17.03.2025

  
 17087 Altentreptow 17.03.2015

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von EC Umweltgutachter und Sachverständigen GmbH durchgeführt.

EC Umweltgutachter GmbH  
Dipl. Ing. (FH) Manfred Kremp  
Teerofen 3  
19395 Karow

  
 Karow / 17.03.2015